

CERTIFIKACE

REFERENČNÍ STAVBY

č. 2025/005/001 z 2.5.2025

K certifikátu náleží dodatek č.1, který je nedílnou součástí tohoto certifikátu. Z důvodu ochrany osobních údajů bude zhotovitelem dodatek č.1 uvolněn po předchozím souhlasu GDPR s možností návštěvy této referenční stavby.

Obchodní firma zhotovitele : **Energon Energy Solution, s.r.o.**
Sídlo : Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4
IČ : 061 781 54

splňuje

technické provedení, podmínky a certifikaci nejvyšší kvality
FOTOVOLTAICKÉHO FIREMNÍHO STŘEŠNÍHO SYSTÉMU

bez výhrady

moduly správně instalovány	ANO	ostatní prvky vnitřního provedení (v budově)	ANO
DC kabely upevněny ke konstrukci	ANO	přepětová ochrana před/po střídači	ANO
kabely a kabelové svazky UV provedení	ANO	proudový chránič, typ chránič	-----
certifikovaná montážní konstrukce	ANO	označení výroby a její vypnutí AC	ANO
přepětová ochrana (PO) u modulů	ANO	projektová dokumentace skutečného provedení	ANO
správný typ PO u modulů	ANO		ANO
správné pořadí PO a DC odpínače	ANO	provedení ekvipotenciálního pospojení	ANO
požár. odpoj. /zkrat. / omez. / opt. DC napětí	ANO	provedení uzemnění	ANO
požár. odpoj. baterie, akumulátoru	-----	správné umístění STOP tlačítka	ANO
ostatní prvky venkovního provedení	ANO		

Pravidla pro posuzování fotovoltaických systémů byla zvolena s ohledem na české, německé, evropské i světové platné normy, vyhlášky a předpisy s ohledem na současný technický vývoj a poznání, stavu vědy ve fotovoltaickém oboru.

Platnost certifikace **4 roky**.

Certifikát je zaevidován u České fotovoltaické asociace, Ústav Fotovoltaiky a Elektromobility z.ú. pod číslem certifikátu 2025/005/001.

V Plzni dne 2.5.2025


Ing. Petr Maule, LL.M., MBA
ředitel ČFA ÚFAE