

DODATEK č.1

K CERTIFIKACI REFERENČNÍ STAVBY

č. 2025/005/001 z 2.5.2025

Předmět certifikace : **Fotovoltaický firemní střešní systém**
FVS o výkonu 744 kWp na střeše výrobní haly
Místo realizace (Ulice, č.p./č.o.) : **výrobní hala Liderovice, p. č. 145/1, KÚ Liderovice**
PSČ a město : **391 37, Chotoviny**



na předmětu certifikace byla následující technická zařízení překontrolována, v době šetření funkční pro maximální elektrickou a požární bezpečnost fotovoltaického firemního střešního systému:

moduly správně instalovány	NE	ANO	ostatní prvky vnitřního provedení	NE	ANO
DC kabely upevněny ke konstrukci	NE	ANO	přepětová ochrana před/po střídači	NE	ANO
kabely a kabelové svazky mají UV prov.	NE	ANO	proudový chránič, typ chrániče	NE	-----
certifikovaná montážní konstrukce	NE	ANO	označení výroby a její vypnutí AC	NE	ANO
přepětová ochrana (PO) u modulů	NE	ANO	projektová dokumentace skutečného provedení	NE	ANO
správný typ PO u modulů	NE	ANO	provedení ekvipotenciálního pospoj.	NE	ANO
správné pořadí PO a DC odpínače	NE	ANO	provedení uzemnění	NE	ANO
požár. odpoj. / zkrat. / omez. / opt. DC	NE	ANO	správné umístění STOP tlačítka	NE	ANO
požární odpojení baterie, akumulátoru	NE	-----			
ostatní prvky venkovního provedení	NE	ANO			

Technický audit a přezkoušení předmětu certifikace proběhlo formou místního šetření a ohledání věci nemovité komisí České fotovoltaické asociace, Ústavu Fotovoltaiky a Elektromobility, z.ú. dne 1.10.2023 v Plzni ve složení:


ředitel ČFA UFAE
Ing. Petr Maule, LL.M., MBA


soudní znalec
Ing. Milan Hošek


akademický pracovník
Ing. Milan Bělík, Ph.D.